



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61, UND_SPb@mail.ru

Отдел надзорной деятельности Невского района

Санкт-Петербург, улица Зубковская, д. 4, тел 560-82-44

Предписание № 2-19-738/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

гимназия № 513 Невского района Санкт-Петербурга

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Невского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Павлова Алексея Николаевича № 2-19-738 от 19 мая 2014 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 20 августа 2014г. старшим инспектором ОНД Невского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Коротковой Натальей Викторовной проведена плановая выездная проверка объекта защиты – Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д.9, кор.3. Лит А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
1 этаж				
1.	Помещение электрощитовой не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа от других помещений.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1; ч. 1 ст.6, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.6.4.	01.09.2015г.	
2.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст.	01.09.2015г.	

	лов для отделки стен в коридорах 1-го этажа на путях эвакуации	134 табл. 28 (табл.29), ч. 7 ст.134, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.		
3.	Руководитель не обеспечил наличие на двери столярной мастерской обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ППР в РФ п.20.	01.09.2015г.	
4.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен тамбуров на путях эвакуации	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч. 7 ст.134, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.09.2015г.	
5.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен лестничной клетки на путях эвакуации	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч. 7 ст.134, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.09.2015г.	
2 этаж				
6.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен лестничной клетки на путях эвакуации	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч. 7 ст.134, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.09.2015г.	
7.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен в коридорах 2-го этажа на путях эвакуации	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч. 7 ст.134, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.09.2015г.	
8.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен лестничной клетки на путях эвакуации	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч. 7 ст.134, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.09.2015г.	
9.	Не предоставлена докумен-	Федеральный закон Российской	01.09.2015г.	

	тация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен в коридорах 2-го этажа на путях эвакуации	Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч. 7 ст.134, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.		
Подвал				
10.	Электросветильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильника.	ППР в РФ п.42 (в).	01.09.2015г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД Невского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

«20» августа 2014 г.

Предписание для исполнения получил:



Н.В.Короткова

Директор *Зур* *Т.В. Зубовская*